


Zusatzschaltkasten für Elektrodurchlauferhitzer

29150
29155
29160

Die Ansteuerung des Schützes erfolgt z.B. von der Zeitschaltkombination, über die Reihenklammern 1 und 2.

In der Steuerleitung müssen je nach Vorschrift die Sicherheitsorgane wie z.B. Temperaturbegrenzer, Wassermangelsicherung etc integriert werden.

Der Neutraleiter zum Heizstab kann bei symmetrischen Belastung entfallen.



Zusatzschaltkasten