



Hilfe bei der Diagnose

Z300 - PM30 - Power First Premium Elysée² Premium - Ever First Premium Power Force

AbleSEN der Sensormesswerte

Die Produktgarantie kann erlöschen, wenn die Installations- und Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden (wie in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen definiert).

- ST1 = Wassertemperatur
- ST2 = Lufttemperatur
- ST3 = Abtautemperatur
- ST4 = Temperatur der Flüssigkeitsleitung
- ST5 = Auslasstempertur Kompressor
- DRUCKREGLER = Befehlsrate zum Öffnen des elektronischen Druckreglers
- VENTIL.GESCHWINDIGKEIT = Prozentuale Höchstgeschwindigkeit des Ventilators

